



## CENTRALES MENSUAL – VALIDACIONES OBLIGATORIAS

### Todas las centrales

- La Producción en barras (PRODUC\_BARRAS) tiene que ser menor o igual que la Energía eléctrica producida en bornes (ENERGIA\_BORNES).
- La producción es excesiva para la potencia de la central. El valor máximo posible de producción en el mes sería  $((\text{Potencia bruta} * 24 * \text{días del mes})/1000)\text{MWh}$ . Por favor, revise que los datos de producción estén en MWh.
- La producción tiene que ser mayor que cero. Si no ha tenido producción este mes, por favor marque la casilla correspondiente en el cuestionario. Si la central está inactiva, comuníquelo al Área de Estadísticas Energéticas (estenergeticas@minetur.es).

### Térmicas no nucleares

- Si hay producción de electricidad tiene que haber consumo de combustibles.
- Si hay consumo de combustibles tiene que haber producción de electricidad.
- El rendimiento de la central no puede ser superior al 100%.
- El combustible tiene que cumplir el siguiente balance: aprovisionamientos + existencias iniciales + regularización de existencias = consumos en la central + existencias finales.
- El PCI debe ser mayor que 0 excepto para recuperación del calor.
- Las existencias iniciales deben coincidir con las existencias finales del mes anterior.