



VALIDACIONES MASIVAS MENSUAL

(Validaciones que no impiden el envío del cuestionario)

- Avisa si la central no tiene expediente para el mes anterior.
- Consumos propios superiores al 10% de la electricidad neta.
- Si la central es de Régimen ordinario, el campo Energía Autoconsumida debe ser 0

PARA CENTRALES NO TERMICA

- Comparativa con mes anterior (a partir del mes de diciembre de): Si La variación mensual de la electricidad producida es superior al 300%. Ha pasado de XXX a YYY.
- bombeo puro: La energía eléctrica producida en bornes (ENERGIA_BORNES) debe ser inferior o igual a $ENERGIA_BOMBEO * 0,85$.

PARA CENTRALES TERMICAS NO NUCLEARES Y NO COGENERADORAS

- Comparativa con mes anterior (a partir del mes de diciembre de): Si La variación mensual de la electricidad producida es superior al 100%. Ha pasado de XXX a YYY .
- Si el rendimiento de la central es menor que 0,2 o superior a 0,6 (60%). " El rendimiento se calcula como el cociente (Energía eléctrica producida en bornes de los generadores durante el mes/sumatorio para todos los combustibles del campo Combustible consumido en la instalación de generación eléctrica/cogeneración).
- Comparativa con mes anterior: Si el valor absoluto de la diferencia entre el rendimiento de un mes y el rendimiento del mes anterior es mayor que 0,15.
 - o El rendimiento se calcula como el cociente (Energía eléctrica producida en bornes de los generadores durante el mes/sumatorio para todos los combustibles del campo Combustible consumido en la instalación de generación eléctrica/cogeneración).

PARA CENTRALES TERMICAS NO NUCLEARES

COMPARATIVAS DE UN MES PARA OTRO

- Solo salen si tiene expediente del mes anterior. Si no tiene ya sale una validación que dice que no hay expediente para el mes anterior.
- Comparativa con mes anterior (a partir del mes de diciembre de 2015). Si La variación mensual del consumo de combustible es superior al 100%.
- Si han cambiado los Combustibles de un mes a otro.
- Para cada combustible que tenga la central, compara si el PCI está en un rango especificado.
- Para cada combustible que tenga la central, comprueba si las existencias iniciales del mes m son iguales a las existencias finales del mes m-1.